




**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **55/17**

PRODUCENT: **Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SKWIERCZ-INSTAL”
Andrzej Skwierz 84-123 Połchowo, ul. Sw. Agaty 32A**

METODA BADANIA: **PN-EN 303-5:2012**

PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe**

TYP: **Automatyczny**

NAZWA PRODUKTU: **EKO 3 - 34** moc [kW] **34**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**

KLASA KOTŁA: **5**

DATA WYKONANIA BADAŃ: **22.11.2017**

RODZAJ PALIWA: **węgiel kamienny sortymentu groszek**

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	150	Max 500
OGC	[mg/m ³]	4	Max 20
PYL	[mg/m ³]	13	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,7	Min 88,5

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	319	Max 500
OGC	[mg/m ³]	7	Max 20
PYL	[mg/m ³]	17	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,9	Min 88,5

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 55/17**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 01.03.2018.

Formularz B-3